

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС [REDACTED]

Серия **RU** [REDACTED]

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью [REDACTED]

Место нахождения (адрес юридического лица): [REDACTED]

Адрес места осуществления деятельности: [REDACTED]

Основной государственный регистрационный номер [REDACTED]

Телефон: [REDACTED] Адрес электронной почты: [REDACTED]

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью [REDACTED]

Место нахождения (адрес юридического лица): [REDACTED]

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: [REDACTED]

ПРОДУКЦИЯ Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе: составы огнебиозащитные пропиточные [REDACTED]
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ [REDACTED] (взамен ТУ [REDACTED])

Серийный выпуск. [REDACTED]

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № [REDACTED] года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № [REDACTED] года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» пункты 5.1, 5.2. Группы огнезащитной эффективности согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0970037). Условия хранения: защитные составы хранят в плотно закрытой таре в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности от 30 до 90%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Сохранение огнебиозащитного эффекта: Для наружных поверхностей, не подверженных вымыванию, при переменной влажности и температуре под воздействием солнечного излучения и ветра – огнезащиты: не более 5 лет, биоащиты: не более 20 лет; Для внутренних и скрытых поверхностей, не вентилируемых и плохо вентилируемых полостей – огнезащиты: не более 5 лет, биоащиты: не более 20 лет; Для непроветриваемых мест с повышенной влажностью, мест, контактирующих с почвой; наружных поверхностей, подверженных прямому воздействию осадков, воды или подвергаемых механическому трению, мест конденсации влаги – огнезащиты: не более 5 лет, биоащиты: не более 20 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 10.07.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.09.2023

ПО

28.09.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грещий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС [REDACTED]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия **RU** № [REDACTED]

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-----------------|---|---|
| 3824 99 700 0 | <p>Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе:</p> <p>- состав огнебиозащитный пропиточный [REDACTED] марки [REDACTED] плотностью от 1,2 г/см³ до 1,3 г/см³.</p> <p>Средство огнезащиты обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 400 г/м² (при поверхностной пропитке, без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению.</p> <p>- состав огнебиозащитный пропиточный [REDACTED] марки [REDACTED] плотностью от 1,2 г/см³ до 1,3 г/см³.</p> <p>Средство огнезащиты обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 400 г/м² (при поверхностной пропитке, без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению.</p> | <p>ТУ [REDACTED] (взамен ТУ [REDACTED])</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)